

7. Техническая эксплуатация

7.1 В соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), эксплуатацию, обслуживание и ремонт электроустановки должен осуществлять подготовленный технический персонал или специализированная организация по договору обслуживания.

7.2 Проект разработан в соответствии с пожарных, санитарных, электротехнических и других норм, действующих на территории РФ, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию ЭУ, при соблюдении всех требований, указанных в проекте.

8. Охрана труда и техника безопасности.

8.1 Проектом предусмотрено в целях обеспечения электробезопасности – выполнить защитное зануление.

8.2 Используемое в электроустановке оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

8.3 Противопожарные мероприятия обеспечиваются:
– выбором автоматических выключателей для защиты электросети от сверхтоков;
– устройством заземления и зануления.

8.4 Работы проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06–58. Ответственным за организацию и безопасность проведения работ является руководитель этих работ.

8.5 Все применяемое в электросети электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.

И-В № подл.	Подпись и дата
Взамен инв.	№ инв. № докл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

МСК.10.13-042/ЭЛ

Лист

7

